

# URKUNDE

Die Firma	<b>DELTA Oberflächentechnik GmbH</b>
	<b>Porschestraße 32</b>
	<b>D-38112 Braunschweig</b>

ist gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) als Fachbetrieb überprüft und hat mit der **DEKRA Industrial GmbH** einen Überwachungsvertrag abgeschlossen.

Der Betrieb ist berechtigt, folgende Bezeichnung zu führen:  
**Fachbetrieb gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)**

Der Fachbetrieb ist für nachstehende Tätigkeiten anerkannt:

Anlagenart Tätigkeiten	Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen				Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		
	A	B	C	D	B	C	D
Einbau							
Aufstellen							
Instandhalten							
Instandsetzen				X			X
Reinigen				X			X

**Erläuterungen:** A = Heizölverbraucheranlagen,  
 B = Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten Flammpunkt > 55 °C – 100 °C ,  
 C = Anlagen mit entzündlichen, leichtentzündlichen und hochentzündlichen Flüssigkeiten ,  
 D = Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten



**Hinweise:**

Die Tätigkeit ist auf das Tauch- und Sprühbeizen von Halbzeugen aus austenitischen Stählen konzentriert.

Diese Anerkennung ist befristet bis: **30. Juni 2013**

Stuttgart, 12.07.2011  
 Ort, Datum



Leiter Sachverständigenorganisation nach § 22 VAWS

# Überwachungsbericht

**DEKRA Industrial GmbH**  
Standort Hannover  
Hanomagstraße 12  
D-30449 Hannover  
Telefon +49.511.42079-311  
Telefax +49.511.42079-326

Kontakt:  
Dr.-Ing. Peter-Christoph Heier  
Tel.: direkt +49.511.42079-319  
Mobil +49.172.5110715  
E-Mail peter-christoph.heier@dekra.com  
Datum 12.07.2011

Anlass:	<b>1. Regel-Überwachungsprüfung des Fachbetriebes nach WHG</b>
Fachbetrieb:	DELTA Oberflächentechnik GmbH Porschestr. 32 38112 Braunschweig
Ansprechpartner:	Herr Christian Dammann
Datum der durchgeführten Prüfung:	<b>15.06.2011</b>
DEKRA-Sachverständiger:	Dr.-Ing. Peter-Christoph Heier
Überwachungsbericht Nr.:	1
Vertrags-Nr.:	559416949

## 1. Teilnehmer des Fachbetriebes an der Überwachung

Herr Christian Dammann (Geschäftsführer)

## 2. Eingesehene Unterlagen

- Eintrag in das Handelsregister mit Nr. HRB 9471 beim Amtsgericht Braunschweig.
- Sachkundenachweis für Herrn Claus Funke hat bei früheren Überwachungen der unter dem selben Dach angesiedelten und mit den selben Führungskräften und teilweise mit dem selben Personal arbeitenden DAMMANN Chemietechnik GmbH vorgelegen.

### Hinweise:

Das am **01.03.2010** in Kraft getretene **neue WHG (Wasserhaushaltsgesetz)** schreibt nach § 62 Abs. 4, Pkt. 4 vor, dass alle Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen nur von Fachbetrieben eingebaut und gewartet werden dürfen. In einer zukünftigen Bundesverordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VUmwS) werden weitere Einzelheiten insichtlich der Fachbetriebspflicht geregelt werden.

Bis diese Verordnung in Kraft getreten ist, wird die bisherige Bezeichnung „**Fachbetrieb nach § 19 I WHG**“ ersetzt durch die Bezeichnung „**Fachbetrieb nach WHG**“.

## 3. Personal/Schulung

### Betrieblich verantwortliche Person für den Bereich WHG:

Herr Claus Funke (Fachbetriebsbeauftragter), Herr Christian Dammann (Geschäftsführer und Aufsicht der eigenen Anlage).

### Festgestellte Mängel/Hinweise:

Keine.

## 4. Vorschriften und Regeln der Technik

Der Fachbetrieb verfügt hinsichtlich des Überwachungsgegenstandes über ausreichende Vorschriften und Regeln der Technik. Auf geänderte formale Regelungen wurde im Anschreiben zu diesem Überwachungsbericht bereits hingewiesen.

### Festgestellte Mängel/Hinweise:

keine

## 5. Betriebliche Ausstattung

Der Betrieb verfügt über eine ausreichende personelle Besetzung sowie über die notwendigen Werkzeuge, die im Rahmen der Fachbetriebspflicht erforderlich werden.

### Festgestellte Mängel/Hinweise:

Keine.

## 6. Inhalte der Überwachung

Der Fachbetrieb führt das Reinigen von Halbzeugen (insbesondere in Form von Beizen in der eigenen Edelstahlbeizanlage) aus.

**Nach Überprüfung ist der Betrieb als Fachbetrieb für nachstehende Tätigkeiten anerkannt:**

Anlagenart	Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen				Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		
	A	B	C	D	B	C	D
Tätigkeiten							
Einbau							
Aufstellen							
Instandhalten							
Instandsetzen				X			X
Reinigen				X			X

**Erläuterungen:**  
**A** = Heizölverbraucheranlagen,  
**B** = Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten Flammpunkt > 55 °C – 100 °C ,  
**C** = Anlagen mit entzündlichen, leichtentzündlichen und hochentzündlichen Flüssigkeiten ,  
**D** = Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten

**Ferner führt der Fachbetrieb folgende Tätigkeiten aus:**

Entfällt.

## 7. Besichtigung von Arbeiten im Sinne des Überwachungsgegenstandes

Edelstahlbeizanlage der DELTA Oberflächentechnik GmbH, Porschestra. 32 in Braunschweig.

### Festgestellte Mängel/Hinweise:

Keine.

## 8. Ergebnis der Prüfung

Anlässlich der am **15.06.2011** durchgeführten Regelüberwachung wurden keine Defizite festgestellt. Der Betrieb kann weiterhin als Fachbetrieb nach WHG tätig werden.

Hannover, 12.07.2011

Der DEKRA Sachverständige

Dr.-Ing. Peter-Christoph Heier

